



EDITAL

Nº 16/STL/2016

HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO DE BRITO, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA:


Torna público, o resultado do Controlo Analítico da Etar de Paços de Ferreira,
referente ao mês de **Fevereiro de 2016**, constante no relatório anexo e que faz parte
integrante do presente edital.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume.

E eu , Director do Departamento
Administrativo, Jurídico e Financeiro, o subscrevi.

Paços do Município de Paços de Ferreira, 31 de Março de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal



(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito)

ETAR DE PAÇOS DE FERREIRA

A) CAUDAIS

Quadro 1. Volume total e caudal médio em Fevereiro de 2016.

VOLUMES E CAUDAIS		Fevereiro
Volume total	m ³	540 542
Caudal médio diário	m ³ /dia	17 398

B) CONTROLO ANALÍTICO

Quadro 2. Resultados do Controlo Analítico da ETAR de Paços de Ferreira.

PONTOS DE AMOSTRAGEM	PARÂMETROS	VALOR (03-02-16)	Licença de Descarga
Afluente Bruto	pH	7,56	-
	CBO ₅ (mg O ₂ /L)	160	-
	CQO (mg O ₂ /L)	297	-
	SST (mg/l)	128	-
	N-Total (mg/l)	61	-
	P-Total (mg/l)	6	-
Efluente Final	pH	7,08	6-9
	CBO ₅ (mg O ₂ /L)	14	25
	CQO (mg O ₂ /L)	69	125
	SST (mg/l)	26	35
	N-Total (mg/l)	13	15
	P-Total (mg/l)	2	2
Eficiência de Remoção	CBO ₅ (%)	91	-
	CQO (%)	77	-
	SST (%)	80	-
	N-Total (%)	79	-
	P-Total (%)	63	-